

№ 000148

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Регистрационный № РОСС RU.31382.04ИБКО



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.31382.04ИБКО.V00118

Срок действия сертификата соответствия с 06.06.2018 по 05.06.2023

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью
«ХЕНЗЕЛЬ+МЕННЕКЕС Электро». ОГРН: 1127847367450.
Адрес: 194156, Россия, город Санкт-Петербург, проспект
Энгельса, дом 27, литер «И»
Телефон: +7-985-534-43-39. E-mail: meschanova@yandex.ru
«Gustav Hensel GmbH&Co. KG.», адрес: Германия, Gustav
Hensel Strasse 6. D-57368, Lennestadt

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации: Рег. № РОСС RU.31382.04ИБКО
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный
Центр Пожарной Безопасности».
Адрес: 196084, город Санкт-Петербург, улица Новорощинская, дом 4,
корпус А, офис 932-1, тел: +7 (812) 426-15-37 info@mcgregiontest.ru,
http://mcrepb.ru/

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Коробки ответвительные огнестойкие
из металла, дуропласта и
поликарбоната, серии FK с
аксессуарами, комплектующие

код ТН ВЭД ЕАЭС
8536 90 850 0

(кабельные вводы) к коробкам серии FK, моделей EDKF, AKMF, выпускаемые по DIN EN 60670-22, EN 60670-22, IEC 60670-22, DIN 4102-12, BS EN 50200, марки HENSEL.

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование документа на основании которого (которых) проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012, 123ФЗ, СП 6.13130.2013, ГОСТ 30247.0-94,
ГОСТ IEC 60331-2013. Сохраняют работоспособность в
условиях пожара до 90 минут при напряжении переменного
тока до 690 В (E30, E60, E90 и PH120)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

протоколов испытаний № 225-06/18-05-ИМ, 226-06/18-05-ИМ,
227-06/18-05-ИМ от 05.06.2018 года, выданных Испытательной
лабораторией общества с ограниченной ответственностью
«Центр испытаний и метрологии», аттестат аккредитации
РОСС RU.31403.04ИВВ0.002

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, предоставленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Э.Б. Оганесян

Д.С. Глушнев



Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации.